



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE veya **TSE** veya **T S E**

BELGE NUMARASI 007896-TSE-02/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 14.07.2009
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 19.10.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İNÖNÜ MAH GEBZE PLASTİKÇİLER OSB MAH. CUMHURİYET CAD. ONKA NO:27 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI ONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ İNÖNÜ MAH. BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ GEP OSB SANAYİ SİT. İÇİ CUMHURİYET CAD. NO:27 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 007896-TSE-02/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ONKA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 10487 EN 60998-2-1 / 13.10.2005
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



VİDALI SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI UCU OLAN, ÇOK YOLLU BAĞLAMA DÜZENİ (SIRA KLEMENS) OSK SERİSİ; BEYAN BAĞLANTI KAPASİTESİ 1.5 MM²(DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR ; BEYAN YALITIM GERİLİMİ 400 V (1.5 MM²(DAHİL)'DEN 10 MM²(DAHİL)'E KADAR) – 500 V (16 MM²(DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR) ; EK YAPILAN, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMALI, TESPİT TERTİBATI BULUNAN, T İŞARETİ BULUNMAYAN

VİDALI SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI UCU OLAN, ÇOK YOLLU BAĞLAMA DÜZENİ (SIRA KLEMENS) MODEL/TİP: OSK-S SERİSİ
 BEYAN BAĞLANTI KAPASİTESİ 1,5 MM² (DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR
 BEYAN YALITIM GERİLİMİ 1,5 MM² (DAHİL)'DEN 6 MM²(DAHİL)'E KADAR 750 V, 10 MM² (DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR 1000 V
 ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMALI
 TESPİT TERTİBATI BULUNAN

e-imzalı/e-signed

17.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
 AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
 *Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
 *TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
 *TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=r19isjwv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 2



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE veya **TSE** veya **T S E**

(007896-TSE-02/03nolu belge devamı) : ONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 10487 EN 60998-2-1 / 13.10.2005

T İŞARETİ BULUNAN (T 500°C)
 IP 20

VİDALI SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI UCU OLAN, ÇOK YOLLU BAĞLAMA DÜZENİ (SIRA KLEMENS) MODEL/TİP: OSK-M SERİSİ
 BEYAN BAĞLANTI KAPASİTESİ 2,5 MM² (DAHİL)'DEN 10 MM²(DAHİL)'E KADAR
 BEYAN YALITIM GERİLİMİ 400 V
 ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMALI
 TESPİT TERTİBATI BULUNAN
 T İŞARETİ BULUNMAYAN
 IP20

e-imzalı/e-signed

17.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
 AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
 *Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
 *TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
 *TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=r19isjwv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2